



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2018

Producto: CANAL Plus 5000
Clasificación: HE
Norma de producción: NTON 12 006-11
Norma bajo la cual se realizan los ensayos de Resistencia de la Compresión: ASTM C-109
Norma bajo la cual se realizan los análisis químicos: ASTM C114
Método mediante el cual se realizan los análisis químicos: XRF
Fecha de producción: Mes de Mayo 2018

Ensayos Físicos

Finezas		Fraguados	
Tamiz 325(%Ret.)	3.70	Vicat Inicial (min.)	190.0
Blaine(cm ² /g)	3,500.0	Vicat Final (min.)	285.0
		NTON 12 006-11	
		min, 45	
		max, 420	
Resistencia a la compresión		Ensayos varios	
(MPa)	(MPa)		
	NTON 12 006-11		NTON 12 006-11
	min, 10	Exp. Autoclave(%)	0.02
3 Días	23.3		0.8
7 Días	28.6	Flujo de Agua(%)	110
28 Días	36.2		-----

Este informe fue firmado por:

Ing.Scarlet Marcia
Coordinadora de Gestión de Aseguramiento de la Calidad
CEMEX NICARAGUA



SRS-GAC-P-08-F-1